



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



SERVICIOS DE SALUD  
**IMSS-BIENESTAR**



GOBIERNO DE LA  
**CIUDAD DE MÉXICO**

Ciudad de México, a 07 de mayo de 2024

## TARJETA INFORMATIVA

Con respecto al video que circula en redes sociales sobre la situación del Hospital General Balbuena, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) y los Servicios de Salud IMSS-BIENESTAR aclaran lo siguiente:

El pasado domingo 5 de mayo dos elevadores presentaron fallas originadas por una filtración de agua del manto freático, a través de una fisura en el cubo de los ascensores. Ese mismo día personal de mantenimiento comenzó labores de bombeo en la fosa de elevadores y se **descartó cualquier daño estructural en los cimientos del hospital.**

**Al momento, uno de los elevadores detenidos ya se encuentra en funcionamiento y se mantienen los trabajos de desagüe de las fosas para la reparación de la fisura.**

Cabe aclarar que ninguna cirugía se vio afectada, ya que los quirófanos se encuentran en planta baja.

En todo momento la Dirección del Hospital ha mantenido informados a las y los pacientes, así como trabajadores de la unidad sobre las acciones emprendidas para dar pronta solución al incidente.

—o0o—

"ESTE MATERIAL TIENE FINES EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS Y HA SIDO MODIFICADO TEMPORALMENTE CON MOTIVO DEL INICIO DEL PERIODO DE CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024 EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN III, APARTADO C, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 134, PÁRRAFO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"